

Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst
info@orcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.orcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr. CP0422/1620-HCC001

AANVRAGER:

CGK-GROUP BV
Westlaan 7
B-8560 Gullegem

BOUWER:

ASTRO S.R.L.
Via Fornace 4
24050 Mornico al Serio
Italië

HOUDERTYPE

Bovengronds verticaal cilindrisch enkelwandig of dubbelwandig (in bund)
Uitgevoerd in MDPE
Rotomoulding-principe
Binnen- of buitenopstelling

KEURINGSMODALITEITEN

Vlaem II (01/10/2019) en bijlage 5.17.2
EN 13575:2012 (binnentank) en code van goede praktijk (bund)

TOEPASSINGSGBIEDEN

Vlaem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3. Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Subafdeling 5.17.4.3. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

CERTIFICAATBEGRENZING

Dit certificaat is begrensd tot volgende types:
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen (met een vlampunt > 55 °C) met een maximale dichtheid van 1.400 kg/m³, in zoverre de chemische resistentie (+ of ++) is opgenomen in de resistentielijst van Astro s.r.l. en uitgezonderd de vloeistoffen opgenomen onder de norm EN 13341:2005+A1:2011

Nominale inhoud van de houders tussen 0,4 m³ en 10 m³
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer is max. 10 jaar voor buitenopstelling (onder condities) en max. 20 jaar voor binnenopstelling (versieafhankelijk)

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER**
Bijhorende bladzijden 2 tot 19 liggen ter inzage bij de bouwer

Certificaat geldig van 13/04/2022 t.e.m. 12/04/2027

Francine Van Moorter

Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001

Julien Van Barel

Milieudeskundige 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/KJulienVanBarel

Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst
info@orcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.orcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr. CP0422/1621-HCC001

(uitbreiding per 14 maart 2023)

AANVRAGER:

CGK-GROUP BV
Westlaan 7
B-8560 Gullegem

BOUWER:

ASTRO S.R.L.
Via Fornace 4
24050 Mornico al Serio
Italië

HOUDERTYPE

Bovengronds verticaal cilindrisch enkelwandig of dubbelwandig (in bund)
Uitgevoerd in MDPE
Rotomoulding-principe
Binnen- of buitenopstelling

KEURINGSMODALITEITEN

Vlaem II (01/10/2019) en bijlage 5.17.2
Code van goede praktijk gebaseerd op: de norm EN 13575:2012 (binnentank)
Code van goede praktijk (bund)

TOEPASSINGSGBIEDEN

Vlaem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3. Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Subafdeling 5.17.4.3. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

CERTIFICAATBEGREINZING

Dit certificaat is begrensd tot volgende types:

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen (met een vlampunt > 55 °C) met een dichtheid groter dan 1.400 kg/m³ tot en met 1.900 kg/m³, in zoverre de chemische resistentie (+ of ++) is opgenomen in de resistentielijst van Astro s.r.l.

Opslag van zwavelzuur in een concentratie van 70 % tot 96 % verplicht in een MA3 versie (max. 10 jaar) onder verdere voorwaarden opgenomen in de handleiding
Nominale inhoud van de houders tussen 0,4 m³ en 10 m³

De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer is max. 10 jaar voor buitenopstelling (onder condities) en max. 20 jaar voor binnenopstelling (versieafhankelijk)

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER
Bijhorende bladzijden 2 tot 3 liggen ter inzage bij de bouwer**

Certificaat geldig van 13/04/2022 t.e.m. 12/04/2027

Francine Van Moorter

Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001

Julien Van Barel

Milieudeskundige 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/KJulienVanBarel

