



Neem een kijkje op onze website!

Tank uit onze ervaring!

Corcon BV
Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst

Prototypekeur certificaat nr. CP0526/2030-U0V0W0

AANVRAGER:

CGK-GROUP BV
Westlaan 7
B-8560 Gullegem

BOUWER:

ASTRO S.R.L.
Via Fornace 4
24050 Mornico al Serio
Italië

HOUDERTYPE

Bovengronds verticaal cilindrisch enkelwandig of dubbelwandig (in bund)
Uitgevoerd in MDPE
Rotomoulding principe
Binnen- of buitenopstelling

KEURINGSMODALITEITEN

Vlarem II (01/01/2025) en bijlage 5.17.2
EN 13575:2012 (binnentank) en code van goede praktijk (bund)

TOEPASSINGSGBIEDEN

Vlarem II (01/01/2025)
Subafdeling 5.6.1.3. Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Subafdeling 5.17.4.3. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

CERTIFICAATBEGRENZING

Dit certificaat is begrensd tot volgende types:
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen (met een vlampunt > 55 °C) met een maximale dichtheid van 1.400 kg/m³, in zoverre de chemische resistentie (+ of ++) is opgenomen in de resistentielijst van Astro s.r.l. en uitgezonderd de vloeistoffen opgenomen onder de norm EN 13341:2005+A1:2011
Nominale inhoud van de houders tussen 0,4 m³ en 10 m³
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer is max. 10 jaar voor buitenopstelling (onder condities) en max. 20 jaar voor binnenopstelling (versieafhankelijk)

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN DE VERKLARING VAN CONFORMITEIT VOLGENS VLAREM II VAN DE BOUWER**
Bijhorende bladzijden 2 tot 20 liggen ter inzage bij de bouwer

Certificaat geldig van 26/05/2026 t.e.m. 25/05/2031

Ing. Julien Van Barel
Milieudeskundige: 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige: 2012/KJulienVanBarel

Ing. Simon De Meyer
Milieudeskundige: 2019/HSimonDeMeyer





Neem een kijkje op onze website!

Tank uit onze ervaring!
Corcon BV
Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst

Prototypekeur certificaat nr. CP0526/2031-U0V0W0

AANVRAGER:

CGK-GROUP BV
Westlaan 7
B-8560 Gullegem

BOUWER:

ASTRO S.R.L.
Via Fornace 4
24050 Mornico al Serio
Italië

HOUDERTYPE

Bovengronds verticaal cilindrisch enkelwandig of dubbelwandig (in bund)
Uitgevoerd in MDPE
Rotomoulding principe
Binnen- of buitenopstelling

KEURINGSMODALITEITEN

Vlarem II (01/01/2025) en bijlage 5.17.2
Code van goede praktijk gebaseerd op: de norm EN 13575:2012 (binnentank)
Code van goede praktijk (bund)

TOEPASSINGSGBIEDEN

Vlarem II (01/01/2025)
Subafdeling 5.6.1.3. Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Subafdeling 5.17.4.3. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

CERTIFICAATBEGRENZING

Dit certificaat is begrensd tot volgende types:
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen (met een vlamptent > 55 °C) met een densiteit groter dan 1.400 kg/m³ tot en met 1.900 kg/m³, in zoverre de chemische resistentie (+ of ++) is opgenomen in de resistentielijst van Astro s.r.l.
Opslag van zwavelzuur in een concentratie van 70 % tot 96 % verplicht in een MA3 versie (max. 10 jaar) onder verdere voorwaarden opgenomen in de handleiding
Nominale inhoud van de houders tussen 0,4 m³ en 10 m³
De levensduurverwachting vooropgesteld door de bouwer is max. 10 jaar voor buitenopstelling (onder condities) en max. 20 jaar voor binnenopstelling (versieafhankelijk)

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN DE VERKLARING VAN CONFORMITEIT VOLGENS VLAREM II VAN DE BOUWER
Bijhorende bladzijden 2 tot 20 liggen ter inzage bij de bouwer**

Certificaat geldig van 26/05/2026 t.e.m. 25/05/2031

Ing. Julien Van Barel
Milieudeskundige: 2012/HJulienVanBarel
Corrosiedeskundige: 2012/KJulienVanBarel

Ing. Simon De Meyer
Milieudeskundige: 2019/HSimonDeMeyer

